

date Fri, Aug 27, 2010 at 11:08 AM  
 subject Journalnummer: 2010-613/732  
 mailed-by gmail.com

[hide details](#) 8/27/10

Projektet "Det Gamle Magasin", bliver ikke bygget ifølge tegningerne som byggetilladelsen er baseret på.

Jeg har gjort Niels Ole Jensen, Teknisk Forvaltning, opmærksom på forholdene allerede d 12. juli 2010. Det eneste han har gjort i forhold til dette er at sende mine mails videre til bygningskonstruktør Sunke, og bygningskonstruktør Sunkes mails videre til mig.

De uregelmæssige forhold er følgende:

- Der er kun gjort klar til én dør i den nederste mansard hvor der skulle være 2. I samme etage er der ingen tagvinduer. Dette er ikke ifølge tegningerne.
- På første sal er der bygget 2 store vinduer i stedet for 2 sæt af 2 små vinduer.
- Der er gjort klar til en dør umiddelbart op mod muren mod øst i stueetagen. Dette er heller ikke ifølge tegningerne.

Vedhæftet er den tegning af nordfacaden som byggetilladelsen er baseret på.

Desuden et billede som viser kun en dør istedet for 2 i den nederste mansard samt et billede hvor man kan se at der ingen små tagvinduer er i den nederste mansard.


Også vedhæftet er et billede som viser 2 store vinduer istedet for 2 sæt af 2 små vinduer. Døren i stueetagen er nu blevet dækket af således at jeg ikke kan tage et billede.

Placeringen af døre og vinduer har betydning for planløsningen som igen har betydning for brandforholdene.


Med venlig hilsen, Bodil Vaupel

ARKITEKTUR + AKUSTIK  
 Bodil Vaupel, MAA, AIA  
 Paludan Müllers Plads 1,  
 5300 Kerteminde, Denmark  
 (+45) 6532-2221 (+45) 6166-2893  
[vaupel@alum.MIT.edu](mailto:vaupel@alum.MIT.edu)  
[www.arkitektur-akustik.dk](http://www.arkitektur-akustik.dk)  
 CVR: 18 06 85 32

4 attachments — [Download all attachments](#) (zipped for English (US)) [View all images](#)



**Sunke side 5-1.jpg**  
 1328K [View](#) [Download](#)



**1 dør set fra kirken.JPG**  
 3214K [View](#) [Download](#)



**Ingen vinduer i den nederste mansard.JPG**  
 3318K [View](#) [Download](#)



**P1010578.JPG**  
3389K [View](#) [Download](#)

[Reply](#)   [Forward](#)